

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ Nr GK.6630.72.2017

Przedmiot uzgodnienia : **Projekt przebudowy sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej oraz budowy przyłącza kanalizacji deszczowej.**

Zleceniodawca : **„ PASAŻ ” Pracownia Projektowa Drogownictwa
Pracownia Projektowa Drogownictwa**
Adres : **SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 23a/41**

Inwestor : **GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ**

Adres : **SANDOMIERZ Pl. Poniatowskiego 3**

na zlecenie z dnia : 10. 07. 2017 r. Znak: -

Data wpływu zlecenia : 10. 07. 2017 r.

Lokalizacja obiektu:

SANDOMIERZ LEWOBRZEŻNY ul. Mickiewicza / Armii Krajowej / Wiejska / Grodzisko.

Przedłożony projekt był przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 13.07.2017r.

Uzgodniono pozytywnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego przedłożenia dokumentacji na naradę koordynacyjną.
2. Integralną częścią protokołu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.
3. Projekt zagospodarowania należy opracować geodezyjnie.
4. Każdorazowo należy zlecać właściwej jednostce geodezyjnej wykonanie następujących prac:
 - geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
 - powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych i urządzeń.
5. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń nadziemnych i podziemnych na odnośnym terenie.
6. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.
7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej, po zakończeniu inwestycji należy zlecić wznowienie punktów osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

Stanowiska uczestników narady:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o.
Zakład Wodociągów w Sandomierzu**

Projekt uzgodnić branżowo w PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Dariusz Kozieja – podpis w protokole

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Sandomierzu

Przed zasypaniem wykopów w miejscach kolizji z istniejącymi rurociągami preizolowanymi sieci ciepłej roboty należy zgłosić do PEC celem odbioru i spisania protokołu (tel. 600 982 612). Na kablach energetycznych w miejscu skrzyżowania z siecią ciepłą należy zastosować rury ochronne.

Robert Sobieraj – podpis w protokole

**Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
Gazownia w Sandomierzu ul. Baczyńskiego3**

Projekt uzgodnić branżowo z Z.G. Kielce Sekcja ZMS w Sandomierzu.

Jacek Kowlski – podpis w protokole

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu

bez uwag

Tomasz Wilk - podpis w protokole

**Urząd Marszałkowski Województwo Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego**

Występuje skrzyżowanie z 4xØ40 Regionalnej Sieci Szerokopasmowej. Zachować normatywne odległości ze skrzyżowaniem. Wykonawca ma obowiązek powiadomić właściciela RSS na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót ziemnych – Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Katarzyna Grabowska – podpis w protokole

Urząd Miejski w Sandomierzu

bez uwag

Bogusław Mądry – podpis w protokole

Przewodniczący narady koordynacyjnej

Roboty ziemne w zbliżeniu ok.2.0 m i na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sprzętem ręcznym, zachowując obowiązujące odległości i zabezpieczenia. Projekt uzgodnić branżowo w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów ul. Krakowska 44. Projekt skoordynować z projektem wniesionym na rys. projektu, będący przedmiotem narady koordynacyjnej nr protokołu – GN.6630.107.2015 w porozumieniu z inwestorem zadania

Z up. STAROSTY
mgr inż. Robert Jarosz
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Przewodniczący narady koordynacyjnej